


安全评价报告信息网上公示

| | | | | |
|------|--------|--|--------|-----------|
| 项目概况 | 项目名称 | 中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师克孜勒苏加油站建设项目安全设施竣工验收评价 | | |
| | 行业类别 | 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 | 报告提交时间 | 2024.1.29 |
| | 项目简介 | <p>项目名称：中石油新疆销售有限公司喀什分公司伽师克孜勒苏加油站建设项目</p> <p>建设单位：中石油新疆销售有限公司喀什分公司</p> <p>占地面积：4948.83 平方米</p> <p>总投资：600 万元</p> <p>法定代表人：刘俊杰</p> <p>项目建设性质：新建项目</p> <p>建设地点：该项目位于新疆喀什地区伽师县克孜勒苏乡巴什央艾日克村 G219 国道 2227+800 米处。</p> <p>加油站定员 4 人，其中站长 1 人，安全管理人员 1 人，加油员 2 人，3 名保安（保安公司所有）。</p> <p>(1)新建非承重油罐区，罐区设双层 SF 油罐 3 具，单罐容量均为 40m³，其中汽油罐 2 具，柴油罐 1 具。密闭卸油口布置在罐区西侧。每个油罐设置 1 个卸油口，另外还有汽油油气回收口 1 个，各罐卸油口分开设置，油罐通气管设置在罐区东侧，通气管管口均高出地面 4m，且汽油通气管设置真空压力阀和阻火器，柴油通气管设置阻火器，公称直径 DN50。预留三次油气回收装置和在线监测。</p> <p>(2)新建加油罩棚 1 座，罩棚下方设 1 台四枪三油品潜油泵汽柴油加油机、1 台双枪单油品潜油泵柴油加油机（带 2 把中流量加油枪）。</p> <p>(3)新建站房 1 座，共 1 层，耐火等级为二级，建筑面积 181.57m²，站房内设便利店、综合办公室、2 间值班室、储藏间（避险室）、配电室、员工餐厅（无明火，布置电锅炉）、备用间、卫生间等功能间，便利店经营食品、饮料，备餐间仅用电。</p> <p>(4)该站进出口各设置 1 座门卫室。</p> <p>(5)加油区南侧新设箱式变压器 1 台。</p> <p>(6)加油站设卸油油气回收系统、加油油气回收系统(分散式)、预留三次油气回收装置和在线监测。</p> <p>(7)该站仪表自控系统包括液位检测报警系统、管线及储罐渗漏检测系统。视频监控系统能对该加油站办公室、营业室、加油区、储罐区等重要部位实现实时、动态监视功能；加油站进口处布置身份识别系统，加油机处设有汽油信息采集系统，可保证站内运营安全。</p> <p>(8)该站设有双层 SF 油罐 3 具，单罐容量均为 40m³，其中汽油罐 2 具，柴油罐 1 具，总容积 120m³，折合容积 100m³(柴油折半计入总容积)，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，该站为二级加油站。</p> | | |
| 安全 | 项目评价组长 | 徐志伟 | 技术负责人 | 邹方永 |

| | | | | |
|----------|------------------|---|-----------|---------------------|
| 评价项目参与人员 | 过程控制负责人 | 唐晓娟 | 报告编制人 | 徐志伟 |
| | 报告审核人 | 张会平 | 安全评价师 | 李茂刚 刘全进 臧怀壮 米航宇 康惠花 |
| | 注册安全工程师 | 刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平、康惠花 | 技术专家及技术人员 | 杨志军 |
| 评价活动主要信息 | 安全评价类型 | 验收评价 | | |
| | 到现场开展评价工作人员 | 徐志伟（负责现场勘验人员）、米航宇、杨志军 | | |
| | 到现场开展评价工作时间及主要任务 | 2023.12.1 对现场进行勘验，2024.1.10 现场复查。 | | |
| | 现场照片 |  | | |







备注及其他信息

无